



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-FR.ПБ68.В.00397/21

Серия RU № 0328779



ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Орган по сертификации Общества с ограниченной ответственностью «Пожарная Сертификационная Компания» (ОС ООО «ПСК»). Место нахождения: 121351, Российская Федерация, город Москва, улица Ивана Франко, дом 46, помещение I, комната № 1, № 1А, этаж 5. Адрес места осуществления деятельности: 115054, Российская Федерация, город Москва, улица Дубининская, дом 33, корпус Б этаж 2, кабинет 228 (3). Регистрационный номер РОСС RU.0001.11ПБ68, дата регистрации аттестата аккредитации органа по сертификации 31.10.2011 года. Орган по аккредитации Федеральная служба по аккредитации. Номер телефона: +74954813340, адрес электронной почты: info@pskpb.ru.

ЗАЯВИТЕЛЬ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ШНЕЙДЕР ЭЛЕКТРИК». Место нахождения (адрес юридического лица): 127018, РОССИЯ, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА ДВИНЦЕВ, ДОМ 12, КОРПУС 1, ЭТАЖ 6 ПОМ I КОМ 15. Основной государственный регистрационный номер: 1027739393637. Телефон: +74957779990. Адрес электронной почты: ru.ccc@se.com.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Schneider Electric Industries SAS. Место нахождения (адрес юридического лица): ФРАНЦИЯ, 35, Rue Joseph Monier, 92500, Rueil-Malmaison, Paris, France. Адрес (адреса) места осуществления деятельности по изготовлению продукции: согласно приложению №2 на одном листе (бланк № 0732880). Телефон: +3580104465103.

ПРОДУКЦИЯ Приборы приемно-контрольные и управления пожарные адресно-аналоговые марок: FDP221/RU, FDP252/RU, FDP292/RU, FX 3NET/RU, FXL 3NET/RU, FXM 3NET/RU в составе: согласно приложению № 1 на одном листе (бланк № 0732879), выпускаемые в соответствии с технической документацией изготовителя. Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 8531103000

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ Технического регламента Евразийского экономического союза «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения» (ТР ЕАЭС 043/2017).

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ Протокола сертификационных испытаний ППБ-246/07-2021 от 08.07.2021 выданного Испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью «Центр подтверждения соответствия «НОРМАТЕСТ» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21ЖЭ01), ППБ-542/07-2021 от 06.07.2021 года Испытательной лаборатории Общества с ограниченной ответственностью «Пожарная Сертификационная Компания», (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц ТРПБ.RU.ИН90). Акта анализа состояния производства № 371-СС/05-2021 от 24.05.2021 года, выданного Органом по сертификации Общества с ограниченной ответственностью «Пожарная Сертификационная Компания» (регистрационный номер аттестата аккредитации РОСС RU.0001.11ПБ68).
Схема сертификации: 1с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ГОСТ Р 53325-2012 «Техника пожарная. Технические средства пожарной автоматики. Общие технические требования и методы испытаний», раздел 7. Срок службы – не менее 10 лет, срок хранения – 3 года, условия хранения: при температуре от - 5 °С до + 40 °С и относительной влажности 98 % при температуре + 25 °С.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 12.07.2021
ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

ПО 11.07.2026

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))



Грецкий Николай Михайлович
(Ф.И.О.)

Голубева Дарья Львовна
(Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ

Лист 1

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС

RU C-RU.ПБ68.В.00397/21

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

Серия **RU**№ **0732879**

Продукция, подлежащая обязательной сертификации:

Код ТН ВЭД	Наименование и обозначение продукции и (или) иное условное обозначение, присвоенное изготовителем продукции (при наличии), название продукции (при наличии); иные сведения о продукции, обеспечивающие её идентификацию (при наличии)	Наименование и обозначение документа (документов), в соответствии с которым изготовлена продукция
8531103000	Приборы приемно-контрольные и управления пожарные адресно-аналоговые марок: FDP221/RU, FDP252/RU, FDP292/RU, FX 3NET/RU, FXL 3NET/RU, FXM 3NET/RU в составе: встроенные модули: расширители шлейфовые, типов: FX-CLC, FX-SLC, FX-ALCB, FX-ALC2, FX-ELC; платы ввода/вывода, типов: FX-IOC, FX-OCA, OC-100L, OC-100R; платы интерфейсов, типов: FX-SAC, INFO line, FXCOMM, FDPCOMM; платы центрального контроллера, типов: FX-MC2, FDP MCU; блок центрального контроллера резервный для FDP2xx/RU; платы интерфейса пользователя, типов: FX-UI2/RU, FDP-UIC, FDP-UIC/RU; платы блока питания, типов: FX-PSA, FX-PSB; блок питания типа FX-PS2; выносной температурный датчик блока питания типа FX-PS2TM; плата модуля контроля и управления типа MCOX-OB; плата повторителя сигнала типа REPX-OB; плата релейная типа RB20; плата контроллера типа ZLPX-IC; периферийные модули: модуль контроля и управления типа MCOX Sense Edition; повторитель сигнала типа REPX Sense Edition; панель управления выносная типа FMP/RU Sense Edition; адаптер модемный типа CODINET; панель индикации светодиодная ZLPX Sense Edition; индикатор выносной типа NLY-91200; модемы коммуникационные, типов: ME775A-FSP, TCF-142M, TCF-142S, IMC-101-M-SC, IMC-101-S-SC, ODW-730-F2.	Техническая документация изготовителя

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификацииЭксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))Гресцкий Николай Михайлович
(Ф.И.О.)Голубева Дарья Львовна
(Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ

Лист 2

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС

RU C-RU.ПБ68.В.00397/21

ПРИЛОЖЕНИЕ №2

Серия **RU**№ **0732880**

Перечень производственных площадок изготовителя

Полное наименование филиалов изготовителя	Адрес (адреса) места осуществления деятельности по изготовлению продукции
Schneider Electric Fire & Security Oy	ФИНЛЯНДИЯ, Palkkitie 1 D, 04300 Tuusula

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификацииЭксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))Грецкий Николай Михайлович
(Ф.И.О.)Голубева Дарья Львовна
(Ф.И.О.)